



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления акта)

“ 21 ” февраля 2019 г.
(дата составления акта)
16-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14»**

№ 34-838-114

По адресу/адресам: г. Оренбург, ул. Гастелло, 19

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 838-рп от
07.02.2019г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14»
(МОБУ «ООШ № 14»); ОГРН 1025600888752; ИНН 5609028629; юридический адрес: 460028,
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гастелло, 19, фактический адрес: 460028, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Гастелло, 19; телефон/факс 52-94-364, 14@orenschool.ru, с целью
исполнения приказа руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 01 февраля 2019 года № 44 «О проведении проверок соблюдения
обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году», изданного
на основании поручения Правительства РФ от 18 января 2019 года № ДК-П9-254

директор МОБУ «ООШ № 14» Рутчина Оксана Григорьевна

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” февраля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 21 февраля 2019 г. 16 часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МОБУ «ООШ
№ 14» Рутчина Оксана Григорьевна (распоряжение отправлено по электронной почте
14@orenschool.ru, получено 13.02.2019 года 09ч.45мин)

Рутчина О.Г..

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

1. Прокофьев Игорь Валентинович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, телефон 44-50-30

При проведении проверки присутствовали:

1. Семерня Любовь Евлампиевна - заведующий хозяйством МОБУ «ООШ № 14», телефон 53-94-64
2. Мищенко Николай Иванович - электромеханик МОБУ «ООШ № 14», телефон 89878571535

В соответствии с требованиями ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в ходе проверки установлено:

1. Здания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14» оснащены приборами учета используемой электрической, тепловой энергии и воды (ст. 13 № 261-ФЗ)
2. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана и утверждена руководителем Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14» от 2015 года (ст. 25 № 261 –ФЗ)
3. Обязательное энергетическое обследование проведено ОАО «Оренбургэнергосбыт». Энергетический паспорт регистрационный № ЭП-Э-001-5781, ноябрь 2012 года (ст. 15, 16 № 261-ФЗ).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности, установленных Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйство (приказ № 01-10/118 от 26.06.2018 о назначении ответственным за электрохозяйство завхоза школы Семерня Л.Е. является не правомерным, т.к. Семерня Л.Е. не прошла проверку знаний на 4 группу по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора)	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Министерством энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 (далее ПТЭЭП)
2.	Для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок на время длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство не назначен его заместитель (приказ № 01-10/118 от 26.06.2018 о назначении заместителем ответственного за электрохозяйство электромеханика школы Мищенко Н.И. является не правомерным, т.к. Мищенко Н.И. не прошел проверку знаний на 4 группу по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора)	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 ПТЭЭП

3.	Не организована эксплуатация электроустановок МОБУ «ООШ № 14» подготовленным электротехническим персоналом (собственным персоналом или по договору со специализированной организацией)	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП
4.	Разрешение на работы, выполняемые командированным персоналом (ООО «Альфа - Аварийка», ООО «Общепит-сервис», ООО «Энерго Стандарт») не оформлены в соответствии с требованиями Правил	п. 46.2, 46.3, 46.4, 46.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 (далее ПОТ ЭЭ)
5.	Не представлена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство (заместителя ответственного за электрохозяйство)	п. 1.2.6, 1.8.8 ПТЭЭП
6.	Не составлен Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности	п. 1.4.3 ПТЭЭП
7.	Не представлен Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, требующих присвоения I группы по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП
8.	Присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу проведено в нарушение Правил работником, не прошедшим проверку знаний от МОБУ «ООШ № 14» на 3 группу по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП п. 2.4 ПОТ ЭЭ
9.	Не представлены паспорта на заземляющие устройства школы, находящиеся в эксплуатации (чертежи заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям)	п.2.7.15 ПТЭЭП
10.	Не представлена однолинейная схема электроснабжения	п.1.8.2, 1.8.6 ПТЭЭП
11.	Работы в действующих электроустановках проводятся без оформления организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала (работы проводятся без оформления нарядов-допусков, распоряжений, перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации). Не представлены оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям	п. 4.1, 5.1 ПОТ ЭЭ
12.	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации составлен с отступлением от правил (не указан порядок учета работ, не указаны работы, выполняемые единолично, не указано каким персоналом могут выполняться работы, включены работы, выполняемые по распоряжению)	п. 8.1, 8.5, 8.6 ПОТ ЭЭ
13.	Не представлена оперативная документация: - списки работников ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках; - списки работников имеющих право единоличного осмотра электроустановок; - списки работников допущенных к оперативным переключениям;	п. 3.1, 3.4, 5.12 ПОТ ЭЭ 1.5.27 ПТЭЭП
14.	Не разработан порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	п. 3.13 ПОТ ЭЭ

15.	Не составлен Перечень защитных средств с указанием места хранения. Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными, готовыми к использованию защитными средствами (отсутствуют испытанные указатель напряжения, ручной изолирующий инструмент, пара диэлектрических перчаток, отсутствует переносное заземление)	п. 1.4 ПОТ ЭЭ, п.1.2.1, Прил.8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее Инструкция)
16.	Не организовано место хранения защитных средств	п.1.3.3 Инструкции
17.	Электрощитовая школы – не вывешена однолинейная схема электроснабжения	п. 1.8.6 ПТЭЭП
18.	Электрощитовая – на лицевой стороне двери (ВРУ 0,4кВ, ШС) не нанесено диспетчерское наименование. С внутренней стороны двери не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений.	п. 2.2.20 ПТЭЭП
19.	Электрощитовая – во ВРУ 0,4кВ отсутствуют бирки на кабельных линиях	п. 2.4.5 ПТЭЭП
20.	Электрощитовая – жилы отсоединенной кабельной линии 0,4кВ не соединены между собой, не заизолированы	п. 1.3 ПОТ ЭЭ
21.	Электрощитовая – открыто проложенный заземляющий проводник к ВРУ 0,4кВ не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7 ПТЭЭП
22.	Электрощитовая – не выполнено уплотнение в местах входа кабелей из подвала во ВРУ 0,4кВ	п. 4.1.18 Правил устройства электроустановок, 7изд (далее ПУЭ, 7 изд.)
23.	Электрощитовая – выполнено ненадежное присоединение проводников к контактным площадкам предохранителей и к PEN- шине во ВРУ 0,4кВ (под один зажим несколько проводников, не приняты меры против ослабления контактов)	п. 1.7.2 ПТЭЭП, 1.7.139 ПУЭ, 7 изд.
24.	ЩО (коридор 1-го, 2-го, 3-его этажей) - на лицевой стороне щитов не нанесены диспетчерские наименования. Отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений	п. 2.12.5 ПТЭЭП
25.	Светильники аварийного освещения не выделены отличительными знаками	п. 2.12.3 ПТЭЭП
26.	Кухня - на лицевой стороне ШР не нанесены диспетчерское наименование, знак по электробезопасности С внутренней стороны не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений.	п. 2.2.20 ПТЭЭП
27.	Пищеблок - не выполнено или выполнено последовательно присоединение сторонних проводящих частей (металлические столы, металлические стеллажи, мойки) к системе уравнивания потенциалов	п. 2.7.6 ПТЭЭП 1.7.83 ПУЭ, 7 изд.
28.	Пищеблок - выполнено ненадежное присоединение защитных проводников, не приняты меры против ослабления контактов	п. 1.7.139 ПУЭ, 7 изд.
29.	Пищеблок - открыто проложенный заземляющий проводник не защищен от коррозии, не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7 ПТЭЭП
30.	Пищеблок – в ШС не исправны дифавтоматы (3 шт.)	п. 6.2.11 ПУЭ, 7 изд

31.	Штепсельные розетки в помещениях пребывания детей (спортзал, кабинеты истории, ин. языка, математики, русского языка и литературы, 1А, 4А, 3Б, 3А, 4Б и т.д.) установлены на высоте менее 1,8м, применяются штепсельные розетки без защитных устройств, автоматически закрывающие гнезда при вынудной вилке	п. 6.6.30, 7.1.149 ПУЭ, 7 изд.
32.	Кабинет информатики – на вводе не смонтировано устройство защитного отключения	п. 7.1.71, 7.1.76 ПУЭ, 7 изд.

В ходе проведения проверки были устранены нарушения, указанные в пунктах № 5, 6, 7, 14, 16, 18-21, 23-31

Лица, допустившие выявленные нарушения:

1. Рутчина Оксана Григорьевна - директор МОБУ «ООШ № 14»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя
 юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: - предписание № 34-838- 44 от 21 февраля 2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
 Западно-Уральского управления Ростехнадзора

Прокофьев И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экз. акта со всеми приложениями получил:

Директор МОБУ «ООШ № 14»

 (подпись)

Рутчина О.Г.

МП

« 21 » февраля 2019 г.